

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ВЫБОРГСКОМ И ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения: 188800, Ленинградская область, м.р-н Выборгский, г.п. Выборгское, г.Выборг, ул. Некрасова, д.12
Телефон: +7 (813-78) 252-08 Адрес эл.почты: fvp@78cge.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра филиала
№ 8 ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти»



Кочурова О. Н./

19.09.2022

М.П.

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510384

Тел.: +7 8137825208 Адрес эл. почты: fvp@78cge.ru

188800, РОССИЯ, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, ул. Некрасова, д.12, лит. Б

ПРОТОКОЛ № 13593.2В

Наименование заказчика: МП «Тепло Ресурс»

Юридический адрес: 188751, Ленинградская область, Приозерский р-н, п. г. т. Кузнечное, ул. Центральная, д. 43

Фактический адрес: 188751, Ленинградская область, Приозерский р-н, п. г. т. Кузнечное, ул. Центральная, д. 43

Контактная информация: -

Основание для проведения исследований (испытаний): договор №74154 от 20.01.2022; договор №70/35 от 20.01.2022

Цель исследований (испытаний): производственный контроль

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): вода питьевая перед подачей в сеть ЦХВС; №13593.2В.2.08.22

Дата изготовления, номер партии (при наличии): -

Дата отбора пробы (образца): 30.08.2022;

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): №13593-13595; Акт отбора проб от 30.08.2022

Дата получения пробы (образца): 30.08.2022;

Адрес места отбора проб (образцов): объекты водоснабжения п. г. т. Кузнечное – ВОС, хлораторная, кран, непрерывного потока

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

План-направление на отбор проб (образцов): -

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг,
ул. Некрасова, д.12, лит. Б

Дата доставки пробы (образца): 30.08.2022

Дата начала исследований: 30.08.2022

Дата окончания исследований: 02.09.2022

Дополнительная информация: -


Условия проведения исследований: соответствуют требованиям, указанным в методиках проведения испытаний

Средства измерений:

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
Термометр	749	№92274493 до 20.09.2024
Термометр	665	№181847494 от 07.08.2025

Результаты:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
Номер пробы / Наименование пробы: № 13593.2В.2.08.22 – вода питьевая перед подачей в сеть ЦХВС				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°C	КОЕ /см ³	Менее 1	-	МУК 4.2.1018-01
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ / 100 см ³	Не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
Колифаги [с обогащения]	БОЕ / 100 см ³	Не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
Споры сульфитредуцирующих клостридий	Число спор в 20 см ³	Не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01

Уполномоченный специалист: должность	подпись	ФИО
Помощник эпидемиолога		Тюкавкина Л. Ю.

Заведующий лабораторией	подпись	Сулейко П. А.
-------------------------	---------	---------------

конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ВЫБОРГСКОМ И ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНАХ**

Адрес местонахождения: 188800, Ленинградская область, м.р-н Выборгский, г.п. Выборгское, г.Выборг, ул. Некрасова, д.12
Телефон: +7 (813-78) 252-08 Адрес эл.почты: fvp@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Тел.: +7 8137825208 Адрес эл. почты: fvp@78cge.ru

188800, РОССИЯ, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, ул. Некрасова, д.12, лит. Б

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра филиала
№ 1 ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти»

Кочурова О. Н./
19.09.2022



ПРОТОКОЛ № 13593.1.2В

Наименование заказчика: МП «Тепло Ресурс»

Юридический адрес: 188751, Ленинградская область, Приозерский р-н, п. г. т. Кузнечное,
ул. Центральная, д. 43

Фактический адрес: 188751, Ленинградская область, Приозерский р-н, п. г. т. Кузнечное,
ул. Центральная, д. 43

Контактная информация: -

Основание для проведения исследований (испытаний): договор №74154 от 20.01.2022;
договор №70/35 от 20.01.2022

Цель исследований (испытаний): производственный контроль

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): вода питьевая перед подачей
в сеть ЦХВС; №13593.1.2В.2.08.22

Дата изготовления, номер партии (при наличии): -

Дата отбора пробы (образца): 30.08.2022;

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): №13593-13595; Акт отбора проб от
30.08.2022

Дата получения пробы (образца): 30.08.2022;

Адрес места отбора проб (образцов): объекты водоснабжения п. г. т. Кузнечное – ВОС,
хлораторная, кран, непрерывного потока

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микро-
биологического анализа»

План-направление на отбор проб (образцов): -

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Адрес места осуществления деятельности: Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг,
ул. Некрасова, д.12, лит. Б

Дата доставки пробы (образца): 30.08.2022

Дата начала исследований: 30.08.2022

Дата окончания исследований: 02.09.2022

Дополнительная информация: -

Условия проведения исследований: соответствуют требованиям, указанным в методиках проведения испытаний

Средства измерений:

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
Термометр	749	№92274493 до 20.09.2024
Термометр	665	№181847494 от 07.08.2025

Результаты:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
Номер пробы / Наименование пробы: № 13593.2В.2.08.22 – вода питьевая перед подачей в сеть ЦХВС				
Кишечная палочка (Escherichia coli)	КОЕ / 100 см ³	Не обнаружено	-	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки (Enterococcus)	КОЕ / 100 см ³	Не обнаружено	-	МУК 4.2.1884-04

Уполномоченный специалист: должность	подпись	ФИО
Помощник эпидемиолога		Тюкавкина Л. Ю.

Заведующий лабораторией	подпись	Сулейко П. А.
-------------------------	---------	---------------

конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ВЫБОРГСКОМ И ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНАХ**

Адрес местонахождения: 188800, Ленинградская область, м.р-н Выборгский, г.п. Выборгское, г.Выборг, ул. Некрасова, д.12

Телефон: +7 (813-78) 252-08 Адрес эл. почты: fvp@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510384

Тел.: +7 8137825208 Адрес эл. почты: fvp@78cge.ru

188800, РОССИЯ, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, ул. Некрасова, д.12, лит. Б

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра филиала
№ 8 ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти»



Кочурова О. Н./
19.09.2022

ПРОТОКОЛ № 13594.2В

Наименование заказчика: МП «Тепло Ресурс»

Юридический адрес: 188751, Ленинградская область, Приозерский р-н, п. г. т. Кузнечное, ул. Центральная, д. 43

Фактический адрес: 188751, Ленинградская область, Приозерский р-н, п. т. т. Кузнечное, ул. Центральная, д. 43

Контактная информация: -

Основание для проведения исследований (испытаний): договор №74154 от 20.01.2022; договор №70/35 от 20.01.2022

Цель исследований (испытаний): производственный контроль

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): вода питьевая из разводящей сети ЦХВС; №13594.2В.2.08.22

Дата изготовления, номер партии (при наличии): -

Дата отбора пробы (образца): 30.08.2022;

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): №13593-13595; Акт отбора проб от 30.08.2022

Дата получения пробы (образца): 30.08.2022;

Адрес места отбора проб (образцов): объекты водоснабжения п. г. т. Кузнечное – п. Кузнечное, ул. Гагарина, д. 1

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

План-направление на отбор проб (образцов): -

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг,
ул. Некрасова, д.12, лит. Б

Дата доставки пробы (образца): 30.08.2022

Дата начала исследований: 30.08.2022

Дата окончания исследований: 02.09.2022

Дополнительная информация: -

Условия проведения исследований: соответствуют требованиям, указанным в методиках проведения испытаний

Средства измерений:

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
Термометр	749	№92274493 до 20.09.2024

Результаты:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
Номер пробы / Наименование пробы: № 13594.2В.2.08.22 – вода питьевая из разводящей сети ЦХВС				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°C	КОЕ / см ³	Менее 1	-	МУК 4.2.1018-01
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ / 100 см ³	Не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01

Уполномоченный специалист: должность	подпись	ФИО
Помощник эпидемиолога		Тюкавкина Л. Ю.

Заведующий лабораторией	подпись	Сулейко П. А.
-------------------------	---------	---------------

конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ВЫБОРГСКОМ И ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНАХ**

Адрес местонахождения: 188800, Ленинградская область, м.р-н Выборгский, г.п. Выборгское, г.Выборг, ул. Некрасова, д.12
Телефон: +7 (813-78) 252-08 Адрес эл.почты: fvp@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Тел.: +7 8137825208 Адрес эл. почты: fvp@78cge.ru

188800, РОССИЯ, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, ул. Некрасова, д.12, лит. Б

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра филиала
№ 8 ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти»



Жошурова О. Н./
19.09.2022

ПРОТОКОЛ № 13594.1.2В

Наименование заказчика: МП «Тепло Ресурс»

Юридический адрес: 188751, Ленинградская область, Приозерский р-н, п. г. т. Кузнечное, ул. Центральная, д. 43

Фактический адрес: 188751, Ленинградская область, Приозерский р-н, п. г. т. Кузнечное, ул. Центральная, д. 43

Контактная информация: -

Основание для проведения исследований (испытаний): договор №74154 от 20.01.2022; договор №70/35 от 20.01.2022

Цель исследований (испытаний): производственный контроль

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): вода питьевая из разводящей сети ЦХВС; №13594.1.2В.2.08.22

Дата изготовления, номер партии (при наличии): -

Дата отбора пробы (образца): 30.08.2022;

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): №13593-13595; Акт отбора проб от 30.08.2022

Дата получения пробы (образца): 30.08.2022;

Адрес места отбора проб (образцов): объекты водоснабжения п. г. т. Кузнечное – п. Кузнечное, ул. Гагарина, д. 1

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

План-направление на отбор проб (образцов): -

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг,
ул. Некрасова, д.12, лит. Б

Дата доставки пробы (образца): 30.08.2022

Дата начала исследований: 30.08.2022

Дата окончания исследований: 02.09.2022

Дополнительная информация: -

Условия проведения исследований: соответствуют требованиям, указанным в методиках проведения испытаний

Средства измерений:

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
Термометр	749	№92274493 до 20.09.2024

Результаты:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
Номер пробы / Наименование пробы: № 13594.2В.2.08.22 – вода питьевая из разводящей сети ЦХВС				
Кишечная палочка (Escherichia coli)	КОЕ / 100 см ³	Не обнаружено	-	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки (Enterococcus)	КОЕ / 100 см ³	Не обнаружено	-	МУК 4.2.1884-04

Уполномоченный специалист: должность	подпись	ФИО
Помощник эпидемиолога		Тюкавкина Л. Ю.
Заведующий лабораторией	подпись	Сулейко П. А.

конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ВЫБОРГСКОМ И ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНАХ

Адрес местонахождения: 188800, Ленинградская область, м.р-н Выборгский, г.п. Выборгское, г.Выборг, ул. Некрасова, д.12
Телефон: +7 (813-78) 252-08 Адрес эл.почты: fvp@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510384

Тел.: +7 8137825208 Адрес эл. почты: fvp@78cge.ru

188800, РОССИЯ, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, ул. Некрасова, д.12, лит. Б

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра филиала
№ 8 ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти»

Конурова О. Н./
19.09.2022



ПРОТОКОЛ № 13595.2В

Наименование заказчика: МП «Тепло Ресурс»

Юридический адрес: 188751, Ленинградская область, Приозерский р-н, п. г. т. Кузнечное,
ул. Центральная, д. 43

Фактический адрес: 188751, Ленинградская область, Приозерский р-н, п. г. т. Кузнечное,
ул. Центральная, д. 43

Контактная информация: -

Основание для проведения исследований (испытаний): договор №74154 от 20.01.2022;
договор №70/35 от 20.01.2022

Цель исследований (испытаний): производственный контроль

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): вода питьевая из разводящей
сети ЦХВС; №13595.2В.2.08.22

Дата изготовления, номер партии (при наличии): -

Дата отбора пробы (образца): 30.08.2022;

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): №13593-13595; Акт отбора проб от
30.08.2022

Дата получения пробы (образца): 30.08.2022;

Адрес места отбора проб (образцов): объекты водоснабжения п. г. т. Кузнечное – п. Куз-
нечное, ул. Центральная, д. 13

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микро-
биологического анализа»

План-направление на отбор проб (образцов): -

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг,
ул. Некрасова, д.12, лит. Б

Дата доставки пробы (образца): 30.08.2022

Дата начала исследований: 30.08.2022

Дата окончания исследований: 02.09.2022

Дополнительная информация: -

Условия проведения исследований: соответствуют требованиям, указанным в методиках проведения испытаний

Средства измерений:

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
Термометр	749	№92274493 до 20.09.2024

Результаты:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
Номер пробы / Наименование пробы: № 13595.2В.2.08.22 – вода питьевая из разводящей сети ЦХВС				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°C	КОЕ / см ³	Менее 1	-	МУК 4.2.1018-01
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ / 100 см ³	Не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01

Уполномоченный специалист: должность	подпись	ФИО
Помощник эпидемиолога		Тюкавкина Л. Ю.
Заведующий лабораторией	подпись	Сулейко П. А.

конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ВЫБОРГСКОМ И ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНАХ**

Адрес местонахождения: 188800, Ленинградская область, м.р-н Выборгский, г.п. Выборгское, г.Выборг, ул. Некрасова, д.12

Телефон: +7 (813-78) 252-08 Адрес эл.почты: fvp@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Тел.: +7 8137825208 Адрес эл. почты: fvp@78cge.ru

188800, РОССИЯ, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, ул. Некрасова, д.12, лит. Б

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра филиала
№ 8 ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти»

Кочурова О. Н./
19.09.2022



ПРОТОКОЛ № 13595.1.2В

Наименование заказчика: МП «Тепло Ресурс»

Юридический адрес: 188751, Ленинградская область, Приозерский р-н, п. г. т. Кузнечное, ул. Центральная, д. 43

Фактический адрес: 188751, Ленинградская область, Приозерский р-н, п. г. т. Кузнечное, ул. Центральная, д. 43

Контактная информация: -

Основание для проведения исследований (испытаний): договор №74154 от 20.01.2022; договор №70/35 от 20.01.2022

Цель исследований (испытаний): производственный контроль

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): вода питьевая из разводящей сети ЦХВС; №13595.1.2В.2.08.22

Дата изготовления, номер партии (при наличии): -

Дата отбора пробы (образца): 30.08.2022;

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): №13593-13595; Акт отбора проб от 30.08.2022

Дата получения пробы (образца): 30.08.2022;

Адрес места отбора проб (образцов): объекты водоснабжения п. г. т. Кузнечное – п. Кузнечное, ул. Центральная, д. 13

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

План-направление на отбор проб (образцов): -

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
наименование структурного подразделения ИЛЦ

Адрес места осуществления деятельности: Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг,
ул. Некрасова, д.12, лит. Б

Дата доставки пробы (образца): 30.08.2022

Дата начала исследований: 30.08.2022

Дата окончания исследований: 02.09.2022

Дополнительная информация: -


Условия проведения исследований: соответствуют требованиям, указанным в методиках проведения испытаний

Средства измерений:

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
Термометр	749	№92274493 до 20.09.2024

Результаты:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	НД на метод исследования
Номер пробы / Наименование пробы: № 13595.2В.2.08.22 – вода питьевая из разводящей сети ЦХВС				
Кишечная палочка (Escherichia coli)	КОЕ / 100 см ³	Не обнаружено	-	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки (Enterococcus)	КОЕ / 100 см ³	Не обнаружено	-	МУК 4.2.1884-04

Уполномоченный специалист: должность	подпись	ФИО
Помощник эпидемиолога		Тюкавкина Л. Ю.

Заведующий лабораторией	подпись	Сулейко П. А.
конец протокола		


1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ RA.RU.517884,
внесение в реестр
аккредитованных лиц 08.06.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника испытательной
лаборатории ООО «ЦЭУ «ОПЫТ»

 А.Е. Корнякова
«15» марта 2022 г.

ПРОТОКОЛ № 1403/35
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОБ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
от «15» марта 2022 г.

- Заказчик: **МП «Теплоресурс» МО Кузнецкое ГП**
- Юридический адрес: 188751, ЛО, Приозерский район, Кузнецкое ПГТ, ул. Гагарина, д. 5а
- Фактический адрес: 188751, ЛО, Приозерский район, Кузнецкое ПГТ, ул. Гагарина, д. 5а
- Место отбора: ЛО, Приозерский район, п. Кузнецкое
Котельная № 1 (ХВС)
- Наименование пробы: вода централизованного водоснабжения - лаб. № 1403-67
- Сведения об отборе: проба отобрана и доставлена представителем Заказчика
- Дата и время отбора: 14.03.2022 г. 10.00
- Дата и время доставки: 14.03.2022 г. 14.05 Даты проведения испытаний: 14.03.2022 г.-15.03.2022 г.
- Цель исследования: определение химических показателей
- Средства измерения: Спектрофотометр ПЭ-5400УФ, спектрометр атомно-абсорбционный «КВАНТ-2АТ»,
рН-метр HI991003, весы лабораторные электронные GR-202
- Дополнительные сведения: объем исследований по согласованию с Заказчиком


№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований	Нормативы СанПиН 1.2.3685-21	НД на методы исследований
1.	Запах	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2.	рН	ед. рН	6,8	6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3.	Мутность	ЕМФ	3,9	2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
4.	Цветность	градус	64	20	ГОСТ 31868-2012, п. 5
5.	Жесткость общая	°Ж	0,60	7,0	ГОСТ 31954-2012, п. 4
6.	Щелочность общая	ммоль/дм³	0,70	-	ГОСТ 31957-2012, п. 5.4
7.	Аммоний-ион	мг/дм³	0,46	2,0	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10
8.	Нитрит-ион	мг/дм³	0,038	3,0	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95
9.	Нитрат-ион	мг/дм³	1,3	45	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
10.	Перманганатная окисляемость	мгО/дм³	12	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
11.	Хлориды	мг/дм³	18	350	ГОСТ 4245-72, п. 2
12.	Сульфат-ион	мг/дм³	11	500	ГОСТ 31940-2012, п. 6
13.	Железо +2	мг/дм³	< 0,05	-	ПНД Ф 14.1:2:4.259-10
14.	Железо	мг/дм³	1,1	0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06
15.	Марганец	мг/дм³	0,0065	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06
16.	Медь	мг/дм³	0,011	1,0	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06
17.	Цинк	мг/дм³	0,021	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06
18.	Сухой остаток	мг/дм³	97	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10

Примечания:

- За результат исследований принимается среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений.
- Результаты исследований относятся только к предоставленной пробе (пробам).
- В случае отбора проб Заказчиком испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность предоставленной Заказчиком информации, стадию отбора проб, соблюдение сроков и условий доставки проб.

Ответственный исполнитель

Ответственный за оформление протокола

 Н.В. Богачева
 А.З. Сабаноква

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр экоаналитических услуг «ОПЫТ» (ООО «ЦЭУ «ОПЫТ»)
Испытательная лаборатория


198095, Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 32-34, лит. А, офис 515, тел./факс: (812) 252-06-63, e-mail: ceu_opyt@mail.ru

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ RA.RU.517884,
внесение в реестр
аккредитованных лиц 08.06.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника испытательной
лаборатории ООО «ЦЭУ «ОПЫТ»

 А.Е. Корнякова
«15» марта 2022 г.

ПРОТОКОЛ № 1403/35
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОБ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
от «15» марта 2022 г.

1. Заказчик: МП «Теплоресурс» МО Кузнечное ГП
2. Юридический адрес: 188751, ЛО, Приозерский район, Кузнечное ПГТ, ул. Гагарина, д. 5а
3. Фактический адрес: 188751, ЛО, Приозерский район, Кузнечное ПГТ, ул. Гагарина, д. 5а
4. Место отбора: ЛО, Приозерский район, п. Кузнечное
Котельная № 1 (ХВС)
5. Наименование пробы: вода централизованного водоснабжения - лаб. № 1403-67
6. Сведения об отборе: проба отобрана и доставлена представителем Заказчика
7. Дата и время отбора: 14.03.2022 г. 10.00
8. Дата и время доставки: 14.03.2022 г. 14.05 Даты проведения испытаний: 14.03.2022 г.-15.03.2022 г.
9. Цель исследования: определение химических показателей
10. Средства измерения: Спектрофотометр ПЭ-5400УФ, спектрометр атомно-абсорбционный «КВАНТ-2АТ»,
pH-метр HI991003, весы лабораторные электронные GR-202
11. Дополнительные сведения: объем исследований по согласованию с Заказчиком

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований	Нормативы СанПиН 1.2.3685-21	НД на методы исследований
1.	Запах	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2.	pH	ед. pH	6,8	6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3.	Мутность	ЕМФ	3,9	2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
4.	Цветность	градус	64	20	ГОСТ 31868-2012, п. 5
5.	Жесткость общая	°Ж	0,60	7,0	ГОСТ 31954-2012, п. 4
6.	Щелочность общая	ммоль/дм ³	0,70	-	ГОСТ 31957-2012, п. 5.4
7.	Аммоний-ион	мг/дм ³	0,46	2,0	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10
8.	Нитрит-ион	мг/дм ³	0,038	3,0	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95
9.	Нитрат-ион	мг/дм ³	1,3	45	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
10.	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	12	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
11.	Хлориды	мг/дм ³	18	350	ГОСТ 4245-72, п. 2
12.	Сульфат-ион	мг/дм ³	11	500	ГОСТ 31940-2012, п. 6
13.	Железо +2	мг/дм ³	< 0,05	-	ПНД Ф 14.1:2:4.259-10
14.	Железо	мг/дм ³	1,1	0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06
15.	Марганец	мг/дм ³	0,0065	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06
16.	Медь	мг/дм ³	0,011	1,0	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06
17.	Цинк	мг/дм ³	0,021	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06
18.	Сухой остаток	мг/дм ³	97	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10

Примечания:

1. За результат исследований принимается среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений.
2. Результаты исследований относятся только к предоставленной пробе (пробам).
3. В случае отбора проб Заказчиком испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность предоставленной Заказчиком информации, стадию отбора проб, соблюдение сроков и условий доставки проб.

Ответственный исполнитель

Ответственный за оформление протокола

 Н.В. Богачева
 А.З. Сабаноква